

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ
stavební úřad
Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí

Č.j.: SÚ-159/09-CP
Oprávněná úřední osoba: Ctirad Pisk
Telefon: 515 296 254
E-mail: pisk@ouvranov.cz

Vranov nad Dyjí, dne 4.11.2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 18/2009

Výroková část:

Stavební úřad úřadu městyse Vranov nad Dyjí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 8.9.2009 podal

Obec Uherčice, IČ 00293709, Uherčice 48, 671 07 Uherčice u Znojma

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

Odkanalizování obce Uherčice včetně ČOV,

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 9/34, 9/52, 13/1, 13/5, 13/7, 13/9, 13/13, 13/14, 13/15, 14/25, 17/27, 17/35, 17/36, 17/65, 17/66, 17/67, 17/68, 53/2, 102/1, 127/4, 298/1, 303/1, 304, 307, 308/2, 308/3, 311, 314/1, 329/2, v katastrálním území Uherčice u Znojma.

Druh a účel umísťované stavby:

- Jedná se o umístění oddílné kanalizační stokové sítě (pouze pro splaškové vody) v obci Uherčice včetně odboček pro zřízení a napojení kanalizačních přípojek, včetně biologické čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV), čerpací stanice (dále jen „ČS“) a elektrických přípojek NN pro ČOV a ČS.
- Celková délka stokové sítě bude 3008,0 m, z toho délka gravitační stokové sítě v dimenzi DN300 bude 2945 m, délka gravitační stokové sítě s přečerpáváním ve stokové síti bude 63,0 m (1 čerpací stanice ČS). Sklon stok bude min. 0,5% a max. 9,5 %.
- Splaškové vody budou převedeny na ČOV. ČOV bude situována na pravém břehu toku potoka Blatnice, a to na severním okraji pravobřežní zástavby obce. Do stokové sítě nebudou svedeny žádné průmyslové odpadní vody. ČOV bude mít kapacitu 400 EO. Počet napojených EO bude 363, počet napojených skutečných obyvatel 373.
- ČOV bude biologická s mechanickým předčištěním na česlech, aktivační se zvýšeným odstraňováním dusíku, separací biologického kalu v dosazovací nádrži s vertikálním průtokem a